

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 07.08.2017. год.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за инвестиције
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1.3.8/17
Дана: 07.08.2017.године
К р а г у ј е в а ц

**ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.3.8/17**

**ПРЕДМЕТ: Допунско појашњење конкурсне документације у складу
са члана 63. Закона о јавним набавкама.**

ПИТАЊЕ:

На страни 28 конкурсне документације у оквиру монтажерских радова, дата је позиција 7 : Биолошки уређај за пречишћавање фекалних вода тип " Bio Pro Casa 2", израђен од ПЕ високе густине, састављен од две јединице: прва таложник 2000 l , друга уређај Bio Pro 2000. Дужине modula 2,75m, ширине 1,2 m , висине 2,16 m. У комплету са јамом је и компресор и командни ормарић .

Молимо Вас да нам одговорите да ли је могуће уместо предложеног уређаја уградити уређај ACO Interplan BIOTIP куп 4- 6 ES, јер сматрамо да је онај који сте ви предложили предимензионисан. У прилогу вам достављамо скицу са описом.

ОДГОВОР:

Уређај који предлагете није могуће уградити у објекту истуреног одељења у Добрачи, ОШ „21 октобар“ у Крагујевцу, која је предмет јавне набавке. Пројектом је предвиђен уређај минималног потребног капацитета и осталих карактеристика за потребе школе у којој се очекује веће биолошко оптерећење са више црних вода у односу на сиве. Уређај који нудите је кућни уређај за пречишћавање (скраћено „KUP“) са очекиваним оптерећењем 4-6ES, а пројектовани има 6-10ES. Тендерском документацијом уређај је јасно дефинисан описом позиције као и цртежом. На цртежу се између осталог види да се уређај састоји од два одвојена танка, а не од једног како је предложено.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, с.р.
Стефан Ђорђевић**