

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 10.08.2017. год.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за инвестиције
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1.3.14/17
Дана: 10.08.2017.године
К р а г у ј е в а ц

**ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.3.14/17**

**ПРЕДМЕТ: Допунско појашњење конкурсне документације у складу
са члана 63. Закона о јавним набавкама.**

ПИТАЊА:

1. Који је законски основ да Понуђач који је овлашћен од стране МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, мора да поседује овлашћење за дистрибуцију система издато од стране произвођача опреме?

У додатним условима, у делу неопходни кадровски капацитет, захтевате да Понуђач има у радном односу или ангажоване на основу Закона о раду, минимално 3 дипломирана инжењера електротехнике, као одговорне извођаче радова који морају имати лиценце 353,453, од којих бар 1 од тражених 3 мора да поседује „Уверење“ издато од стране МУП-а о положеном стручном испиту за израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система.

2. С обзиром да су Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Службени гласник Републике Србије“ број 21 од 21. марта 2012, 87 од 4.октобра 2013.године) дефинисани услови који морају испуњавати привредна друштва за добијање овлашћења и посебни услови техничке опремљености за обављање тих послова који је законски услов да тражите 3 електроинжењера?

3. Којим законским основом то морају да буду електроинжењери са лиценцом 353, 453?

4. Да ли ће за испуњење додатних услова, прихватити и електроинжењери са лиценцама 350,450 који поседују Лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара (система за дојаву пожара)?

5. С обзиром да су услови за добијање овлашћења за предметну област дефинисани наведеним правилником у питању број 2., на основу чега се захтевају 3 инжењера са лиценцама Инжењерске коморе, а не захтева се да сва тројица поседују лиценце издате од стране МУП-а за израду пројекта стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система?

6. Зашто се захтева да електроинжењери поседују „Уверење“ издато од стране МУП-а о положеном стручном испиту за израду пројекта стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система када постоје Лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара (система за дојаву пожара) које је МУП почео да издаје 2015.године?

7. На основу тражених додатних услова за учешће, сматрамо да се фаворизују одређени Понуђачи због чега захтевамо да се конкурсна документација измени у складу са чланом 18.

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 10.08.2017. год.

Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара („Службени гласник Републике Србије“ број 21 од 21. марта 2012, 87 од 4. октобар 2013) који гласи:

Члан 18.

Овлашћење за обављање послова и извођење посебних система и мера заштите од пожара може добити привредно друштво, односно друго правно лице које испуњава законом прописане услове за добијање тог овлашћења и које:

- 1) има минимално два стално запослена лица са стеченим високим образовањем на студијама другог степена, односно високо образовање на студијама у трајању од најмање четири године и лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара;
- 2) има минимално једно стално запослено лице са средњеом стручном спремом техничког смера и положеним стручним испитом из области заштите од пожара;
- 3) поседује средства и алате за извођење одговарајућих радова, као и уређаје и инструменте за извођење и контролу и исправности изведених радова.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац је одредио као додатни услов да Понуђач мора да поседује овлашћење за дистрибуцију и сервисирање система за дојаву пожара издату од стране произвођача те опреме, за опрему коју ће Извођач уградити из разлога обезбеђења уградње квалитетне опреме, која ће бити адекватно и сервисирана.

2. Због обезбеђења квалитетног извођења радова, Наручилац је као додатни услов дефинисао да Понуђач мора да има три дипломирана инжењера електротехнике као извођаче радова.

3. Извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву пожара спада у радове који подпадају под инсталације слабе струје и из тих разлога су тражене лиценце 353 и 453.

4. Наручилац ће прихватити за испуњење додатних услова и електро инжењере са лиценцом 350и 450 који поседују лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.

5. Наручилац не захтева да сва три инжењера електро струке поседују лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера за заштиту од пожара издату од стране МУП-а.

6. Наручилац ће прихватити као испуњење услова лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера за заштиту од пожара издату од стране МУП-а.

7. Наручилац је додатне услове за учешће у поступку Ј.Н. бр. 1.3.14/17 одредио полазећи од одредби чл. 76 ст. 6 ЗЈН-а.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, с.р.
Радослав Вуловић**